

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Первомайскому району (наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 106а, тел. 8(38245)2-23-66

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — Куяновской средней общеобразовательной школе Первомайского района Томской области (далее — МБОУ Куяновская СОШ)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Первомайскому району — главного государственного инспектора Первомайского района по пожарному надзору № 1 от «13» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период в период с 14 ч. 00 мин. 15 мая 2020г. по 12 ч. 00 мин. 10 июня 2020г. проведена проверка главным государственным инспектором Первомайского района Томской области по пожарному надзору майором внутренней службы Колтаковым Сергеем Петровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений МБОУ Куяновская СОШ Первомайского района Томской области, по адресам: 636953, Томская область, Первомайский район, село Куяново, улица Центральная, 33; Томская область, 636953 Первомайский район, село Куяново, улица Центральная, 18/1; 636953 Томская область, Первомайский район, деревня Калмаки, улица Центральная, 14

совместно с Кайбазаковой Анастасией Петровной — директором МБОУ Куяновская СОШ, (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	По адресу: Томская область, Первомайский район, деревня Калмаки, улица Центральная, 14, здание не имеет источников противопожарного водоснабжения для тушения	противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 390 от	10.08.2020г.	2.

	пожаров	РФ); ст. 62 Федерального		
	150	закона от 22.07.2008 N 123-		
		ФЗ "Технический регламент		
		о требованиях пожарной		
		безопасности" (далее - Ф3-		
	11 6	123)		
2.	На объекте защиты по адресу:	п. 61 ППР в РФ; приложение	10.08.2020г.	
	Томская область, Первомайский	А СП 5.13130.2009 Свод		
	район, деревня Калмаки, улица	правил. Системы		
	Центральная, 14, одно из	противопожарной защиты.		
	подсобных помещений не	Установки пожарной		
	защищено автоматической	сигнализации и		
	пожарной сигнализацией	The state of the s		
	пожарной сигнализацией	пожаротушения		
		автоматические. Нормы и		
		правила проектирования.		
		(далее – СП 5.13130.2009)		
3.	На объектах защиты по адресам:	ст. 83 ч.7 Федерального	10.08.2020г.	
	Томская область, Первомайский	закона от 22.07.2008 N 123-		
	район, село Куяново, улица	ФЗ "Технический регламент		
	Центральная, 33; Томская	о требованиях пожарной		
	область, Первомайский район,			
	село Куяново, улица	123)		
	**	123)		
	срабатывании автоматической			
	пожарной сигнализации сигнал			
	не дублируется на пульт	a		
	подразделения пожарной охраны			
	без участия работников объекта	2 2		
	и (или) транслирующей этот			
	сигнал организации			
	На объекте защиты по адресу	п. 13.3.6, п. 13.15.15 СП	10.08.2020г.	
			10.08.2020F.	
	Томская область, Первомайский	3.13130.2009		
	район, деревня Калмаки, улица			
	Центральная, 14, шлейфы			
	пожарной сигнализации и	15		
	дымовые пожарные извещатели	* 1		
	расположены на расстоянии	9		
	менее 0,5 м. от осветительных			
	электропроводов и			
	электрических светильников		=	
-		п 67 ЦПЕ 166 07 Цаната	10.08.2020г.	
5.		п. 6.7 НПБ 166-97 Нормы	10.08.2020F.	
	объектах расположены на полу	пожарной безопасности		
	без обязательной фиксации от	«Пожарная техника.		
	возможного падения при	Огнетушители. Требования к		
	случайном воздействии.	эксплуатации» (далее – НПБ	-	
		166-97)		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Первомайского района Томской области по пожарному надзору Колтаков С.П. (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора) " 10 " июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ Куяновская СОШ Кайбазакова А.П.

Главный государственный

инспектор ервомайского р-на

abean

Томской обл.

ю пожарному

H3049P.1

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"10" июня 2020 г.

подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881 Владелец Кайбазакова Анастасия Петровна

Действителен С 06.04.2021 по 06.04.2022